

DELIBERA 786/2016/R/EEL

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha pubblicato lo scorso 22 dicembre 2016 il provvedimento 786/2016/R/eel dal titolo "Tempistiche per l'applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo". Il documento integrale relativo alla Delibera 786/2016/R/eel è consultabile sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico: <http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm>

Il documento definisce le modalità e le tempistiche:

per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della norma CEI 0-21, relativamente agli **impianti di produzione da connettere in bassa tensione**;
per l'effettuazione delle **verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia (SPI)** ai sensi della Variante V2 alla norma CEI 0-16 e della nuova edizione della norma CEI 0-21.

La deliberazione 786/2016/R/EEL stabilisce che l'effettuazione delle verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia mediante cassetta prova relè, la delibera 786/2016/R/eel è obbligatoria :

- per tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
- per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno);

La verifica deve esser effettuata secondo le seguenti scadenze:

DATA ENTRATA IN ESERCIZIO IMPIANTO	DATA SCADENZA PRIMA VERIFICA (DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA 786/2016/R7eel)
Dal 01/08/2016	entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio
Dal 01/07/2012 al 31/07/2016	entro l'ultima data tra: -il 31/03/2018 -5 anni dalla data di entrata in esercizio -5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22/12/2016
Dal 01/01/2010 al 30/06/2012	entro l'ultima data tra : -il 31/12/2017 -5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22/12/2016
Fino al 31/12/2009	entro l'ultima data tra : -il 30/09/2017 -5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22/12/2016

Le verifiche devono essere effettuate e comunicate al gestore di rete anche nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento. Qualora l'impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di

protezione di interfaccia e/o con diverse date di entrata in esercizio, si deve fare riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione per la verifica di tutti i sistemi.

I produttori interessati dal provvedimento devono trasmettere ad ASM Voghera S.p.A. a mezzo pec all'indirizzo asmvoghera@postecert.it la documentazione attestante l'avvenuta verifica.

In caso di inosservanza, ASM Voghera S.p.A invierà apposito sollecito e, nulla ricevendo nei successivi trenta giorni, ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l'erogazione degli incentivi, qualora previsti, e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, ove presenti.

In caso di mancato adeguamento come previsto dal comma 2.7 della deliberazione 786/2016, si procederà alla sospensione del servizio di connessione.